



RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS

Uusioaines Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr:n alainen luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteenne:

Foamit 20

Foamit 30

Foamit 60

Rakennustiedon uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitukseen - UMT-luokitukseen.

Luokitus on voimassa 27.05.2028 asti.

Yritys Oy on oikeutettu merkitsemään luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttämään luokitustunnusta näiden tuotteiden markkinoinnissa.

Päätös perustuu asiakirjoihin Testausprotokolla Rakennustiedon uusiomateriaali- ja tuoteluokitus sekä Rakennustiedon uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus, yleiset säännöt.


Tuote täyttää testausraportin perusteella seuraavat raja-arvot

Testattava aine/yhdiste	Raja-arvo
Asbesti	Ei asbestia (ei havaittuja asbestikuituja)
PAH -yhdisteet (6 haihtuvinta) ¹⁾	5 mg/kg
PCB	1 mg/kg
SCCP (klooratut parafiinit)	1 500 mg/kg

¹⁾ naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni

Testattavat yhdisteet on testattu laboratoriossa, jossa on EN 17025:n mukainen akkreditoitu laadunvarmistusjärjestelmä. Lisäksi tuotteesta on toimitettu prosessikuvaukseen ja näytteenottoon liittyvät tiedot sekä yrityksen laadunvalvontamenetelmän kuvaus Rakennustiedon luokitustyöryhmälle.

RAKENNUSTIETO OY



Laura Apilo
Toimitusjohtaja



Jessica Karhu
Luokitustyöryhmän
sihteeri